

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu\_mchs\_grozny@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району**

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (938) 896-34-33, E-mail: ond\_8@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Горячеисточненская Грозненского муниципального района» (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Ориуев С.М.*

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району

(наименование органа ГПН)

от « 28 » сентября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 16 » октября 2017 г. по 10 ч 00 мин. « 16 » октября 2017 г.

проведена проверка

*Инспектором Яндаевым Анзором Саламбековичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Горячеисточненская Грозненского муниципального района» (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА), ст-ца. Горячеисточненская, ул. Горячеводская 21*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ СОШ Горячеисточненская Хасульбековой Элимой Эмдыевны  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



| №<br>Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                               | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|--|--|
| 1.               | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   |
| 1                | На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации). | Правила противопожарного режима в РФ : п. 61   | 01.03.2018   |  |
| 2                | Руководителю организации обеспечить наличие знаков указывающие пути эвакуации при пожаре   | Правила противопожарного режима в РФ : п. 33   | 01.03.2018   |  |
| 3                | На объекте защиты руководителю организации организовать проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.                           | Правила противопожарного режима в РФ : п. 21   | 01.03.2018   |  |
| 4                | На объекте защиты запускающее (запорно-пусковое) устройство огнетушителя опломбировать одноразовой пломбой.  | Правила противопожарного режима в РФ : п. 475  | 01.03.2018   |  |
| 5                | На объекте защиты руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.                    | Правила противопожарного режима в РФ : п. 70   | 01.03.2018   |  |
| 6                | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.       | Правила противопожарного режима в РФ : п. 12   | 01.03.2018   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2018 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор Яндаев Анзор Саламбекович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«18» октября 2017г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



*Директор МБОУ СОШ  
ст. Горячеисточненская  
Хасульбекова Элима Эмдыевна*

(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.